Provincia di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F. 80002130195
**Settore Ambiente e Territorio**
Dirigente: dott. Roberto Zanoni
casella P.E.C.: protocollo@provincia.cr.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

PEC

Egr. Sig. Legale Rappresentante della ditta
C.O.I.M. S.p.A.
Via Ricengo, 21/23
26010 Offanengo (CR)
pec: hr@coim.telecompost.it

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di
26010 Offanengo (CR)
pec: comune.offanengo@cert.legalmail.it

Spett.le A.R.PA. Dipartimento di Bergamo e Cremona
Via S. Maria in Betlem, 1
26100 Cremona
pec: dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - Installazione IPPC C.O.I.M. S.p.A. ubicata in comune di Offanengo (CR), via Ricengo, 21/23 - **Presa d'atto di modifica A.I.A.**

Con nota del 10/07/2018 (in atti al prot. n. 50519 del 10/07/2018) la ditta COIM S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'intenzione di installare, presso l'installazione IPPC in oggetto (autorizzata con decreto di A.I.A. n. 1893 del 21/12/2012 e successivo aggiornamento con decreto n. 579 del 19/07/2016, rilasciati dalla Provincia di Cremona), n. 2 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio e della potenza complessiva di 1792 kW, in sostituzione dei precedenti di potenza inferiore.

Si informa che, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. IX/2970 del 02/02/2012, l'intervento proposto è da considerarsi non sostanziale e ricadente nelle fattispecie per le quali non è necessario predisporre l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

Si precisa altresì che i gruppi elettrogeni dovranno essere dotati di apposito dispositivo contaore di funzionamento non azzerabile.

Si assicura, comunque, che la descrizione dell'installazione contenuta nella vigente Autorizzazione verrà aggiornata alla prossima occasione utile.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

**Documento informatico firmato digitalmente**
**ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.**

Rif. prot. prec. n. 49867 del 06/07/2018

Pratica: IPPC 37

Responsabile del Servizio Acqua, Aria, Cave: dott. Massimo Cremonini Bianchi - ☎ 0372/406.443
Referente dell'istruttoria: dott. Alessandro Peli - ☎ 0372/406.472
✉ ippc@provincia.cremona.it
Orario di apertura al pubblico: Lunedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:30, Mercoledì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30